

**Strandgårdens Vandværk**  
**Marianevej 10, Vinde**  
**7800 Skive**  
**Att.: Niels Jørgen Kristensen**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21004765-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21004765  
**Kundenr.:** CA0017806  
**Modt. dato:** 18.01.2021

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Strandgårdens Vandværk - Forbrugers taphane - 71687 - / 4811002899T		
<b>Udtagningsadresse:</b>	Fyrrestien 16, 9690 Fjerritslev		
<b>Prøvetype:</b>	Drikkevand - Gruppe B parametre		
<b>Prøveudtagning:</b>	18.01.2021 kl. 09:05		
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø Vand A/S	DPCH	
<b>Analyseperiode:</b>	18.01.2021 - 28.01.2021		

<b>Prøvemærke:</b>	Køkken					
<b>Lab prøvenr:</b>	<b>835-2020-80883090</b>	<b>Enhed</b>	<b>Kravværdier **</b>	<b>DL.</b>	<b>Metode</b>	<b>Urel (%)</b>
			<b>Min.</b>	<b>Max.</b>		
Opfølgning til Lab prøvenr:	835-2020-80854492				*	
<b>Metaller</b>						
Kviksølv (Hg)	< 0.001	µg/l	1.0	0.001	EPA 245.7 CV-AFS	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, MST - Drikkevand. M: A	
Prøvetagning uden flush	Udført				DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

### Kopi til:

Jammerbugt Kommune , Kopimodtager drikkevand, Toftevej 43, 9440 Aabybro

28.01.2021

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.