

**Strandgårdens Vandværk**  
**Marianevej 10, Vinde**  
**7800 Skive**  
**Att.: Niels Jørgen Kristensen**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22112375-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22112375  
**Kundenr.:** CA0017806  
**Modt. dato:** 12.10.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Strandgårdens Vandværk - Vandværket - 71687 - / 4811002800  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 12.10.2022 kl. 10:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DPCH  
**Analyseperiode:** 12.10.2022 - 14.10.2022

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2022-81156148	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

### Metaller

Arsen (As)	4.5	µg/l	5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A	20
------------	-----	------	---	------	------------------------------	---	----

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)		
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)		

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Jammerbugt Kommune, Kopimodtager drikkevand, Toftevej 43, 9440 Aabybro

14.10.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.